

УТВЕРЖДАЮ:

С.В. Царьков

Главный инженер МБУ «Владстройзаказчик»

**Задание
на проектирование системы пожарной сигнализации 3-го этажа здания
Владимирского инновационно-технологического центра**

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	МБУ «Владстройзаказчик»
2	Основание для проектирования	Постановления главы города Владимира № 3702 от 23.11.2009 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 годы»
3	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документация
4	Источник финансирования	Средства городского бюджета
5	Основные требования к проектно-сметной документации	<ul style="list-style-type: none"> - система автоматической противопожарной защиты и система оповещения людей о пожаре в подвальном помещении и на 3 этаже здания площадью 700 м² - выполнить единую систему с ранее запроектированными системой противопожарной защиты и системой оповещения людей о пожаре на 1-2 этажах здания в части управления и использованного оборудования - проект по зданию в целом выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, СП, постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - раздел электроснабжения - сметную документацию по зданию в целом выполнить согласно МДС, ресурсным методом в базовых ценах 2001г. по ГЭСН в уточненной редакции 2009 года и текущем уровне цен; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы, материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования - пересчет сметной документации в текущих ценах на период выдачи заключения государственной экспертизы - проект корректируется по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 14 календарных дней - проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступления от норм проектирования не допускаются
6	Исходные данные для разработки проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - планы 3 этажа и подвала - проект системы автоматической противопожарной защиты и системы оповещения людей о пожаре 1-2 этажей
7	Количество экземпляров проекта	Проект выполнить в полном объеме в 5 экземплярах на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном формате (в т.ч. сметная документация в программном комплексе и в системе Word)

Начальник отдела ОПП

Н.А.Шабанова