ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт по капитальному ремонту тротуарного покрытия у здания по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д.51 (дата начала рассмотрения заявок 9 сентября 2008 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционой документации
1	Информационная карта аукциона	п.4 Приложение к информационной карте аукциона	В представленной смете не учтено: 1.Погрузка вручную разработанного грунта. 2.Вывоз разработанного грунта. 3. Устройство цементно-песчаного основания под брусчатку. 4.Не предусмотрено устройство фундаментов под ограждения.

Ответ:

1. Победитель торгов выполняет работы, предусмотренные сметной документацией.

2. Победитель торгов выполняет работы, предусмотренные сметной документацией.

3. Базовой расценкой ТЕР 37-05002-2 (п. 10 сметы) предусматривается укладка брусчатки с использованием тяжелого цементного раствора 1:2, эквивалентная по стоимости сухой песчано-цементной смеси.

4. Монтаж металлического ограждения не предусматривает устройство фундамента.