

Объект: МОУ "Средняя школа № 47", п.Оргтруд, ул.Молодежная, 10

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт шиферной кровли)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	15.061798
2.		Ремонт металлических парапетных решеток	10 м	14.42
3.		Ограждение кровель перилами	100 м	0.618
4.		Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.1854
5.		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2	15.061798
6.		Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м2	1958.0337
7.		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0.3768
8.		Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.04
9.		Устройство слуховых окон	шт.	4
10.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	22.06

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)