

**Общество с ограниченной ответственностью
«Техника – коммунальные системы»**

600001 г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а ИНН 3327113248 тел. 37-11-68 факс 36-21-42

Исх. № 29 от 10 июня 2024 г.

Начальнику управления ЖКХ
Администрации г. Владимира
А.И. Шумнику

Об актуализации
схемы теплоснабжения

Уважаемый Алексей Ипполитович!

Направляю Вам информацию по актуализации схемы теплоснабжения города Владимира от промышленной котельной ООО «Техника – коммунальные системы», которая расположена по адресу: город Владимир, ул. Студёная гора, дом 10-Г.

В утверждаемой части (проекте) «Схема теплоснабжения муниципального образования город Владимир 2024 год» на странице 116 в пункте 6.4.2.1. Переключение тепловой нагрузки с котельной ООО «ТКС» на Владимирскую ТЭЦ-2 не указаны:

1. потребитель ПАО ВЗПО «Техника» (шесть корпусов – нежилых зданий) по адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27-А. Отопление, вентиляция, ГВС.

2. потребитель ООО «ТКС» (здание котельной) по адресу: г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 10-Г. Отопление, ГВС.

3. Возможно не верно указаны диаметры ($2D_u = 100$ мм) трубопроводов отопления, которые должны быть построены из-за неучтённой нагрузки потребителей (потребитель ПАО ВЗПО «Техника», потребитель ООО «ТКС»).

4. Не указано строительство трубопроводов ГВС от УТ-2 до БМЦТП ООО «ТКС» и от БМЦТП «ТКС» до существующей камеры котельной ООО «ТКС» УТ-1. У потребителей [жилые дома по ул. Дворянская, д.13, д.15; Садовая 16 Б (ИФНС № 12, гараж ИФНС); Дворянская 27-А (ПАО ВЗПО «Техника»); Студёная гора 10-Г (ООО «ТКС»)] отсутствуют бойлеры для приготовления ГВС. Сейчас для потребителей ГВС создаётся на промышленной котельной ООО «ТКС».

Энергетик
ООО «Техника-коммунальные системы»

М.Е. Косяков