



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА**

**Управление жилищно-
коммунального хозяйства**

ул. Горького, д. 95-а, г. Владимир, 600026

тел. 4922 53 18 98, факс 4922 53 37 60

e-mail: ugkh@vladimir-city.ru

<http://www.vladimir-city.ru>

06.06.2024 № 86-01/2680

на № _____ от _____

Заместителю директора
по коммерции и развитию
филиала «Владимирский»

ПАО «Т Плюс»

Т.Д. Беловой

vla-kanc@tplusgroup.ru

Уважаемая Тамара Дмитриевна!

Управление направляет в Ваш адрес замечания и предложения по проекту утверждаемой части схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир, размещенной на сайте администрации города 29.05.2024 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления

А.И. Шумник

Приложение
к письму УЖКХ
от _____ № _____

Замечания и предложения
по утверждаемой части схемы теплоснабжения
муниципального образования город Владимир

1. В связи с выделением отдельных систем теплоснабжения АО ВКХП «Мукомол», ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» предлагаем исключить из схемы ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона»:

- в разделе 1 — п. 1.4 табл. 3 (стр.31) строки 21, 22 удалить.
- в разделе 2 - строки 28, 29 (стр.41), пункт 2.1.20 (стр.64) удалить, пункт 2.1.21 (стр.65) удалить.

- в разделе 5 - абзац 8 (стр. 104) «ООО УК «Дельта». Ремонты и ...» удалить, п.5.7 табл.10 системы теплоснабжения 21, 22 удалить.

- в разделе 8 - таблицы 12, 13 (стр. 120, 121) строки в отношении ЕТО-9, ЕТО-10 удалить; таблицы 18, 19 (стр. 126, 127) системы теплоснабжения 21, 22 исключить.

- в разделе 10 - таблица 22 (стр.134) системы теплоснабжения № 21, 22 исключить; таблица 23 зоны деятельности 9, 10 (стр.136) удалить, таблица 24 (стр. 138) системы теплоснабжения № 21, 22 удалить, таблица 25 (стр. 140) системы теплоснабжения № 21, 22 удалить.

- в разделе 14 — табл. 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (стр.152, 154, 156, 158, 160, 163, 165, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182) строки ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» удалить.

- приложение 2 табл. 57 разделы ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» удалить.

- приложение 3 табл. 59, 60 системы теплоснабжения ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» удалить.

- приложение 4 разделы ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» удалить.

Источники тепловой энергии ООО «УК «Дельта» и ФГУП «ГНПП «Крона» исключаются из схемы в связи с не осуществлением теплоснабжения населения и прекращением регулирования тарифа в соответствии с п. 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075).

2. Выделить отдельную систему теплоснабжения АО «Владгазкомпания» из зоны теплоснабжения № 1.

Внести соответствующие изменения в таблицы разделов 2 — 14, приложения.

В разделе 2 п.2.1 - дополнить системой теплоснабжения АО «Владгазкомпания» без домов переключенных в 2024 на кот. Коммунальной зоны.

В разделе 2 в п.2.3 (стр.87) переключение потребителей с котельной Владгазкомпания на котельную Коммунальной зоны в 2024 г.

3. Раздел 1.

В таблицах 5 (стр.22), 7 (стр.24) название столбца изложить в редакции «№ СТ» или «№ система теплоснабжения».

4 Раздел 2.

4.1. Таблица 4 (стр. 33) название столбца изложить в редакции «№ СТ».

4.2. В пункте 2.2 (стр. 81) уточнение названия «ул.Красноармейская, д.30-а и Октябрьский военный городок, дома 120, 121, 122, 123».

5. Раздел 5.

5.1. Абзац 3 (стр.104) — целесообразность реконструкции оборудования ООО «ТКС» при реализации мероприятий по переключению потребителей на ТЭЦ-2. Предлагаем исключить мероприятия.

5.2. Абзац 7 (стр. 104) слова «ООО «ТеплогазВладимир». Модернизация котельной БМК мкр.Пиганово» заменить на слова «ООО «Владимиртеплогаз». Модернизация ...».

5.3. В п.5.7 (стр 107) в табл.10 дополнить строкой «котельная мкр.Коммунар, ул.Центральная, 18-а» - 95/70 °С и 105/80 °С.

5.4. Текстовый материал после таблицы (стр. 108) удалить.

6. Раздел 8.

6.1 Пункты 8.1.1.2 и 8.1.1.3 резервное топливо исключить.

6.2 Таблицы 16, 17 с 2024 г значения показателя 0.

7. Раздел 14.

7.1 таблицы 44 - 54 (стр.167- 174) дополнить строкой «ЕТО АО «Владгазкомпания».